

Cálculo de agrupación de ternas o circuitos	Conducción terna individual de un PdR	2799,51	Subterráneo	4	11198,05	Ø160 [mm]	□100x200 [mm]	19,85%
	Opción canal empotrado para tres PdR	25195,61	Empotrado	3	75586,84	Ø400 [mm]	□150x600 [mm]	31,11%
Introducir el espacio ocupado y tipología				N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
				N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
				N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

5 - OBSERVACIONES Y CRITERIOS DE CÁLCULO

- Cálculo de circuitos de estación de recarga para vehículos eléctricos (ITC-BT-52) con CTC de 1250 [kVA] (conexión en MT), tres cargadores de 400 [kW] (canalizaciones por zanja única) y alumbrado exterior.